

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 32
09-200 Sierpc**

Sierpc, 07.11.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika dla SPZZOZ w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.15.2016.

W związku z przesłanymi pytaniami Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień do treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku wymiany zbiornika dostawca był zobowiązany do demontażu i transportu zbiornika do magazynu dotychczasowego dostawcy?

Ad. 1. Zamawiający nie wymaga, aby w przypadku wymiany zbiornika przyszły dostawca był zobowiązany do demontażu i transportu zbiornika do magazynu dotychczasowego dostawcy. Każdy Wykonawca po zakończeniu obowiązywania łączącej go z Zamawiającym umowy zobowiązany jest do demontażu zainstalowanego przez siebie zbiornika.

Zamawiający usuwa zapis z Załącznika nr 5 do SIWZ o brzmieniu:

- „w przypadku wymiany zbiornika dostawca zobowiązany jest do demontażu i transportu zbiornika do magazynu dotychczasowego dostawcy.”

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytań) i udzielone wyjaśnienia wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.spzzozsierpc.pl.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

p.o. Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
lek. Tomasz Pokładowski